

MiO

MiOコントローラ

MiO-Programmer Ver1.20以降対応

MiO Ver1.50以降対応

取扱説明書

第2.2版



SUS
www.sus.co.jp

保 証 範 囲

保 証 期 間	ご購入後 1 年間
---------	-----------

1. この製品は、お買い上げ日より 1 年間保証しております。
製造上の欠陥による故障につきましては、無償にて修理いたします。
なお、修理は弊社工場持ち込みにての対応となります。
2. 保証期間内でも下記事項に該当する場合は除外いたします。
 - a 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い、または使用による故障
 - b 電氣的、機械的な改造を加えられた時
 - c 火災、地震、その他天災地変により生じた故障、損傷
 - d その他、当社の責任とみなされない故障、損傷
3. 本保証は日本国内でのみ有効です。
4. 保証は納入品単体の保証とし、納入品の故障により誘発される損害は保証外とさせていただきます。

S U S 株式会社

<https://www.sus.co.jp/>

お問合せは、S n e t s 営業までお願い致します。

〒439-0037

静岡県菊川市西方 53

TEL : 0537-28-8700

製品改良のため、定価・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

目 次

1. はじめに	1-1
1. 1 付属品について	1-1
1. 2 安全にお使いいただくために	1-2
1. 3 欧州EC指令への適合について	1-2
2. SiOネットワーク	2-1
2. 1 SiOネットワーク 仕様	2-1
2. 1. 1 SiOネットワークとは	2-1
2. 1. 2 SiOネットワーク 接続構成	2-1
2. 1. 3 SiOネットワーク接続仕様	2-1
2. 2 SiOネットワークの接続手順	2-2
2. 3 SiOネットワーク接続に関する注意事項	2-10
3. MiOコントローラ	3-1
3. 1 仕様	3-1
3. 1. 1 MiO 仕様	3-1
3. 1. 2 MiO 外形寸法図	3-1
3. 2 各部の名称	3-2
3. 3 動作のしくみ	3-3
3. 3. 1 プログラムについて	3-3
3. 3. 2 サイクルタイムについて	3-4
3. 3. 3 入力応答時間について	3-4
3. 4 設置方法	3-5
3. 4. 1 コントローラの設置	3-5
3. 4. 2 コントローラへの配線	3-5
3. 5 設定について	3-6
3. 5. 1 RUNスイッチ	3-6
3. 6 入出力について	3-7
3. 6. 1 入出力コネクタ	3-7
3. 6. 2 入力回路仕様	3-8
3. 6. 3 出力回路仕様	3-8
3. 7 Ethernet通信について	3-9
3. 7. 1 通信仕様	3-9
3. 7. 2 設定項目	3-9
3. 7. 3 Ethernetケーブルの接続	3-9
3. 7. 4 IoT-Monitor について	3-10
4. SiOコントローラ	4-1
4. 1 各部の名称	4-1
4. 1. 1 SiO-N1	4-1
4. 1. 2 SiO-N3/SiO-N3PNP	4-2
4. 1. 3 SiO-N1 R2	4-3
4. 1. 4 SiO-N1 TB	4-4
5. MiO-Programmer	5-1
6. SiO-X/MiOタッチパネル	6-1
7. オプション	7-1

1. はじめに

この度は、MiOコントローラをお買い上げ頂き有り難うございます。

本取扱説明書はコントローラの取り扱い、運転方法等について詳細に説明してありますので、よくお読みになり正しく御使用されますようお願いいたします。
設置後は、本書を製品の近くで保管し、製品を扱う全員の方が定期的に見るようにしてください。

本取扱説明書はMi0-Programmer、MiOコントローラ、SiOコントローラ（SiO-N1／SiO-N3／SiO-N3PNP／SiO-N1 R2／SiO-N1 TB）に対応しております。

対象バージョンは、Mi0-Programmer：バージョン1.20以降、

MiO：バージョン1.50以降、

SiO-N1、SiO-N3、SiO-N3PNP：バージョン3.10以降、

SiO-N1 R2、SiO-N1 TB：バージョン3.70以降です。

バージョンはMi0-Programmerはパソコン画面左上、コントローラは側面に記載しております。

（注）MiO：バージョン1.51以前とバージョン1.60以降では部品構成が異なります。
MiO：バージョン1.62以前とバージョン2.00以降では部品構成が異なります。
そのためバージョンアップすることができません。ご了承ください。


本取扱説明書に記載されている内容は製品改良の為、予告無しに変更する事があります。

最新の情報は、当社ホームページをご覧ください。 <https://fa.sus.co.jp/products/sio/>

■ ■ 1. 1 付属品について ■ ■

製品がお手元に届きましたら、付属品の確認をお願いします。

□ MiOコントローラ



本製品は、お買い上げのコントローラ1点、終端抵抗1点と、取扱説明書（簡易版）を含みます。

・ MiO

・ 終端抵抗

・ 取扱説明書

（簡易版）



■ ■ 1. 2 安全にお使いいただくために ■ ■

安全にお使いいただくために、よくお読みになり正しくお使いください。

以下に示す内容は、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ ■ ■ ■ ■ 警 告 ■ ■ ■ ■ ■

- 本書に記してあること以外の取り扱い・操作は原則として、「してはならない」と解釈してください。
- コントローラの故障した場合や信号線の断線、瞬時停電などの異常発生の場合にも、システム全体が安全側に働くよう十分に安全対策を施してご使用ください。
- 人命に関わる装置には使用できません。
- 作業される場合は、必ず電源を切った後に行ってください。
- 濡れた手でコントローラを触らないでください。感電の恐れがあります。
- コントローラは不燃物に取り付けてください。火災の原因になります。
- 各コネクタには仕様に合った電圧以外は印加しないでください。
また、極性を間違えないようにしてください。
- コントローラの分解や改造は行わないでください。

■ ■ ■ ■ ■ 注 意 ■ ■ ■ ■ ■

- コントローラは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- コントローラを廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。
- 入出力ケーブルは30メートル未満で、使用してください。

■ ■ 1. 3 欧州EC指令への適合について ■ ■

当社は、以下に示す製品がEC指令の必須要求事項を満たしていることを確認しています。

適合試験は第三者機関で行い、適合規格を満たした製品はケース上に認証マークを表示しています。

機器	型式	欧州EC指令	規格
M i O	M i O	EMC指令 2014/30/EU	EN 61326-1:2013

認証マーク



2. SiOネットワーク

■ ■ 2. 1 SiOネットワーク 仕様 ■ ■

2. 1. 1 SiOネットワークとは

SiOネットワークは、SiOコントローラ同士を接続したネットワークです。

SiOネットワークを使用することで各コントローラの入出力情報を共有でき、複数の制御コントローラを簡単に接続することができます。


SiOネットワークにはマスターとなるMiOコントローラが必要です。

- ◆ MiOコントローラは、SiOネットワークを制御するコントローラです。
- ◆ SiOコントローラは、コンパクトでプログラマブルな入出力コントローラです。
出力をON/OFFする条件を選択式の簡単なプログラムで設定します。

2. 1. 2 SiOネットワーク 接続構成

SiOネットワークは、以下図1のようにMiOコントローラ1台（マスター）とSiOコントローラ複数台（スレーブ）を接続して構成します。

各コントローラの接続は専用のネットワークケーブルを使用し、数珠繋ぎに接続します。
ネットワークの最後に終端抵抗を接続します。



1ネットワーク上に、MiOは1台、SiOは最大8台まで接続することができます。

図1: SiOネットワーク構成図


2. 1. 3 SiOネットワーク接続仕様

項目	内容
1ネットワークあたりの最大接続数	9台 (MiO1台、SiO8台)
接続ケーブル	・SiOネットワーク専用ネットワークケーブル ※ネットワークの最後に終端抵抗が必要です
総延長距離	100m
コントローラ間最大距離	100m
伝送路形式	バス型
通信方式	RS485通信

■ ■ 2. 2 S i Oネットワークの接続手順 ■ ■

S i Oネットワークの接続・動作確認は以下の流れで実施してください。

手順 1 ～ 6 の内容は次ページ以降をご確認ください。



手順 1. 機器の準備

以下の機器・ケーブルを準備します。

※各コントローラに接続する入力機器・出力機器に関しては別途準備が必要です。

◆準備物


- ・MiOコントローラ (XAC-056) × 1台



- ・SiOコントローラ (SiOネットワーク対応タイプ XAC-052 等) × 1～8台



- ・ネットワークケーブル (SUC-368) × SiOの台数分



- ・終端抵抗 (SUC-379) × 1 ※MiOコントローラの付属品



- ・24V電源 × コントローラ台数分
※専用のACアダプタ使用をお勧めします。

- ・PC × 1台
※MiO-Programmer をインストールしたもの。




- ・USBケーブル (MicroB USB2.0) × 1本
※PCとコントローラを接続し、接続状況確認・プログラム登録で使します。

手順 2. 機器の接続

コントローラをネットワークケーブルで接続します。

※必ず電源を切った状態で接続してください。

接続は数珠繋ぎに接続し、接続の最後のコントローラに終端抵抗を接続してください。



コントローラ間の距離を伸ばす場合は、以下ネットワーク延長ケーブルを使用してください。

・ネットワーク延長ケーブル

※SUC-369 MiO 用通信延長ケーブル、SUC-371 MiO 用通信延長耐屈曲ケーブル など



手順 3. IDの変更


手順 2 が完了したら S i O コントローラの ID を変更します。

※必ず電源を切った状態で変更してください。

S i O コントローラの前面の ID スイッチを 1 ～ 8 に割り当てて変更してください。

ID が同一ネットワーク上で重複した場合、正しく動作しません。

S i O ネットワークでは、ID 0、9 ～ F は使用できません。



手順 4. プログラム登録

接続が終了したら全コントローラの電源を入れてください。

注意：

コントローラの電源を別々に入れる場合、M i Oコントローラは一番最後に電源を投入してください。


先にM i Oコントローラの電源を入れた場合、以降に電源をいれたコントローラとは接続が確立されません。再度M i Oコントローラの電源をOFF／ONしてください。

毎日電源をON／OFFするような場合には、必ずM i Oの電源が最後になるか、もしくは全て同時に電源が入るようにしてください。

MiO-Programmer にプログラムを入力し、コントローラに登録してください。

PCとM i OをUSB接続して登録すると、全機器に一斉に登録されます。

※プログラムの入力方法の詳細は『MiO-Programmer 取扱説明書』をご参照ください。




※USB通信後、コントローラ本体の電源ケーブルを抜き、電源を切ってからUSBケーブルを抜いてください。

補足 コントローラ接続異常時の対処方法

MiOコントローラとSIOコントローラを正しいID・配線で接続していない場合、プログラム登録を行うことが出来ません。以下の接続確認手順・確認を行い、正しい接続に変更してください。

【接続確認手順】


- ・MiOコントローラとPC（MiO-Programmer をインストール済みのパソコン）をUSBケーブルで接続します。



- ・MiO-Programmer 画面を起動します。
MiO-Programmer 画面左の『接続確認』ボタンを押してください。



- ・接続されているコントローラのN oが緑色に点灯します。
接続対象のコントローラが緑色に点灯し認識されていることを確認してください。
※注：MiOコントローラが初期出荷状態で、かつ一度もプログラム登録していない場合は、アラーム表示されますが、問題ありません。



コントローラ No が緑色に点灯しない場合は、接続されていません。
以下の【コントローラの電源の確認】【コントローラ ID の確認】
【ネットワークケーブルの接続確認】【変更後の確認】を行ってください。
接続変更等をする場合、コントローラの電源は切ってください。

消灯している ID のコントローラは接続されていません。
以下の確認・対処を行ってください。

【コントローラの電源の確認】

コントローラ左上の電源 LED が点灯していることを確認してください。



点灯していない場合、電源が入っていません。
供給電源を確認してください。

【コントローラ ID の確認】


コントローラの ID が正しく設定されているか確認してください。

ID は 1 ～ 8 を使用してください。

同じ ID は使用できません。スイッチの向きにご注意ください。


※ ID 変更後、必ず SiO を再起動し、最後に MiO を再起動してください。

スイッチ向きの確認



この場合、ID 『1』 です。

ID 重複の確認



同じ ID は使用できません。


【ネットワークケーブルの接続確認】

ネットワーク通信を正常に行っている場合、コントローラのLEDが点滅します。
点滅していない場合、ネットワークケーブルの切断等の異常がないか確認してください。



MiOコントローラ：LED（橙）点滅
SiOコントローラ：LED（赤）点滅
が正常です。

消灯している場合、通信接続を確認してください。



ネットワークケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。

※カチッと音がするのが正常な勘合です。




○：正常な勘合


×：抜けかけている

ID変更・接続変更を行った場合は、SiOの電源を再度投入してください。
電源ON後、MiO-Programmer画面の『接続確認』ボタンを押下して確認してください。

【変更後の確認方法】



『接続確認』ボタン
を押下



対象機器が接続中
になることを確認

※接続している全コントローラが点灯することをご確認ください。

手順5. 動作モード変更

登録したプログラムで動作させるため、各コントローラをRUNモードにします。
 RUNモードは、各コントローラのRUNスイッチをRUN側モードに変更してください。
 RUNモードになりますと登録したプログラムの動作が始まります。


SiOネットワークでは、RUNモードはMiOに依存します。
 MiOのスイッチがSTOPの場合、全コントローラが動作停止になります。(表1)

表1: SiOネットワーク RUNモード確認表

MiO RUNスイッチ	SiO RUNスイッチ		MiO コントローラ動作	SiO コントローラ動作
RUN  スイッチ方向 →→	RUN  スイッチ方向 →→	→	RUNモード (動作)	RUNモード (動作)
	STOP  スイッチ方向 ←←	→	RUNモード (動作)	動作停止
STOP  スイッチ方向 ←←	RUN  スイッチ方向 →→	→	動作停止	動作停止
	STOP  スイッチ方向 ←←	→	動作停止	動作停止

手順6. 動作確認

入出力配線の確認やプログラムの確認は、MiO-Programmerのモニタ画面をご活用ください。
 モニタ画面では、入出力状態・カウント値・タイマ値を確認できます。
 PCとMiOをUSB接続すると、SiOネットワーク内の全コントローラの状態を確認でき、
 PCとSiOをUSB接続すると、接続したSiOコントローラの状態を確認できます。
 ※モニタ画面の詳細は『MiO-Programmer 取扱説明書』をご参照ください。



■ ■ 2. 3 SiOネットワーク接続に関する注意事項 ■ ■

SiOネットワーク使用にあたり、以下の注意事項をご確認ください。

機器	項目	内容
コントローラ	ID範囲	SiOのIDは1～8を使用してください。連続である必要はありません。(1, 3, 5等で使用することも可能です。)
		ID0とID9～Fは使用できません。 ID0はネットワークに接続せず単独で使用する場合の専用IDです。ID9～Fは使用しません。
	ID重複	ネットワーク内に重複したIDは使用できません。 重複した場合、電源OFF後IDスイッチを正しく変更してください。
	電源OFF	一部のコントローラの電源をOFFしてもSiOネットワークは動作します。 ※1
	電源OFFと復旧	一度電源をOFFしたSiOコントローラを再度ネットワークに接続する場合は、以下のいずれかの通信再開手順を行ってください。 ・MiOの電源をOFF後、OFFしたSiOコントローラの電源をON後にMiOの電源をONする。 ※MiOの再起動中はSiOの動作は停止します。 ・全コントローラを再起動する
ネットワーク	バージョン	コントローラのソフトウェアバージョンが対象バージョンとなっているか確認してください。
	全長	通信ケーブルは全長100m以内としてください。 例： ○：2m+2m+2m+2m+2m+2m+2m (計14m) ○：50m+30m+20m (計100m) ×：2m+100m (計102m)
	終端抵抗	SiOネットワークの最後のSiOには終端抵抗を接続してください。
	ネットワーク断線	SiOネットワークが断線した場合、断線箇所以降のSiOは動作停止状態となります。 ※1
MiO-Programmer	ネットワーク断線と復旧	ネットワーク復旧後、以下のいずれかの通信再開手順を行ってください。 ・MiOのRUNスイッチを一度OFF/ONする。 ・MiOを再起動する。 ※MiOの再起動中はSiOの動作は停止します。 ・全コントローラを再起動する
	MiO接続／SiO接続 ※2	MiOと接続するとネットワーク全体のプログラム読み込み・書き込み・I/Oモニタを行います。 SiOと接続することはできません。
	SiO-Programmer 互換	以下プログラムは、SiO-Programmerでは読み込めません。 ・MiO-Programmerで作成・保存したプログラムファイル ・MiO-Programmerで登録したSiOコントローラのプログラム

※1：電源断や断線により未接続のSiOがある場合、MiOはアラーム状態となります。アラーム中のネットワーク全体の動作/停止は、MiO-Programmerのパラメータで選択できます。

※2：1台のPCで複数台のコントローラと同時にUSB通信することはできません。


【MiOとSiOのバージョンについて】

ネットワーク構成の際のバージョンによる注意事項となります。

MiO Ver 2.00以降とSiO Ver 4.00以降で構成されたネットワークでのみ、SiOのFLAG 49-256、G-FLAG 49-128などが使用できます。

MiO Ver 2.00 以降の動作

Ver2.00



Ver4.00



Ver4.00



MiO Ver 1.62 以前の動作

Ver2.00



Ver4.00



Ver3.70



MiO-Programmer のバージョン毎の例


MiO Ver 2.00 以降の動作

Ver2.00



MiO Ver 1.62 以前の動作

Ver2.00




3. MiOコントローラ

■ ■ 3. 1 仕様 ■ ■

3. 1. 1 MiO 仕様


型式	MiO
取付方式	G F (N) / D I Nレール
電源電圧	DC24V±10% 0.3A DC プラグ : 5.5mm×2.1mm
入出力点数	入力 : 2 点 出力 : 2 点
入力仕様	DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)
出力仕様	DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)
プログラム方式	作成 : 専用P Cソフトによる選択式プログラム (無償ダウンロード) 言語 : S U Sオリジナル
通信仕様	USB2.0 仕様準拠/micro-B タイプ 485 通信 : S U Sオリジナル ※S i Oネットワーク
使用環境	温度・10～40℃ 湿度 : 35～85%RH 結露のないこと 屋内で直射日光のあたらない所
使用雰囲気	腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能
R o H S 対応	鉛フリー対応、R o H S 指令対応
重量	約 128 g

3. 1. 2 MiO 外形寸法図



■ ■ 3. 2 各部の名称 ■ ■

MiOコントローラの名称および用途などについて説明します。



番号	名 称	用 途
①	電源コネクタ	DC 24V入力 ACアダプタを接続します
②	入出力コネクタ	入出力用のコネクタです (6 芯)
③	電源 LED (白)	電源ON時に点灯します
④	RUN LED (緑)	RUN時に点灯します
	Alarm LED (赤)	アラーム時に点灯します。
	Ethernet LED (青)	Ethernet 通信中に点滅します。
	RS232C LED (黄)	未使用
	SiO Network LED (橙)	SiOネットワーク通信中に点滅します。
⑤	IN LED (赤)	入力信号がON時に点灯します
	OUT LED (緑)	出力信号がON時に点灯します
⑥	RUNスイッチ	プログラムを実行するときはRUN (右側) します
⑦	USBコネクタ	USBケーブルを接続します (MicroB USB2.0)
⑧	SiO Network コネクタ	SiOネットワーク対応コントローラを接続します。
⑨	Ethernet コネクタ	Ethernet 機器を接続します。
⑩	GF 取付ツメ	GF (N) 取り付け用のツメです
⑪	アース用端子	必要な場合、M3×4 ネジでアースを接続してください

※ 「RS232C コネクタ」は、長らく未使用だったため廃止いたしました。

在庫終了次第、RS232C コネクタ無しの MiO コントローラへ仕様変更させていただきます。

■ ■ 3. 3 動作のしくみ ■ ■

3. 3. 1 プログラムについて


MiOコントローラのプログラムは、出力をONする条件、ONしている期間を設定します。プログラムの編集・登録は、専用ソフト「MiO-Programmer」で行います。

4つの項目を設定します。

1. 出力…ONする出力・G-FLAG
2. 条件…出力がONするための条件、待ち時間
3. ONする期間…ONになった出力がOFFするための条件
4. 出力状態方法…出力の方法


例：IN1がONするとIN1がOFFするまでG-FLAG1をONさせる場合

出力	ONの条件						OFFの条件						出力方法	
	1	2	3	4	5	状態	1	2	3	4	5	6		
G-FLAG1	MI0_I1	ON	-	-	-	予配	0.0 秒後	MI0_I1	OFFまで	-	-	-	G-FLAG1が	ON



詳細は、「5 MiO-Programmer」、
または「MiO-Programmer取扱説明書」を参照ください。

3. 3. 2 サイクルタイムについて



MiOコントローラは上記の処理を繰り返し実行します。

この3つの処理を1回実行する時間をサイクルタイムといいます。

MiOコントローラのVer 1. 6 2以前はサイクルタイムは30 msecです。

MiOコントローラのVer 2. 0 0以降はサイクルタイムは25 msecです。

※USB通信、LAN通信を行う際、サイクルタイムが上記を超える場合があります。

3. 3. 3 入力応答時間について

入力のON/OFF時間は10 msec以上が必要です。

10 msec以下の場合、読み込むことができません。

したがって、入力応答時間は 10 msec + サイクルタイム となります。

■ ■ 3. 4 設置方法 ■ ■

3. 4. 1 コントローラの設置

コントローラの設置について、次の注意事項を守りご使用下さい。

- ◆ 直射日光が当たる場所での使用は避けてください。
- ◆ コントローラの内部に異物が入らないようにしてください。
- ◆ 高温・多湿、ホコリ、鉄粉、切削油等の粉塵が多い場所での使用は避けてください。

3. 4. 2 コントローラへの配線

ACアダプタやI/Oケーブルの配線を以下のように行ってください。

配線を行う際は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。

①コントローラ・電源コネクタへの配線

電源コネクタへ、DC 24Vを接続します。専用のACアダプタ使用をお勧めします。
お客様で電源をご用意される場合は、以下のサイズのプラグをご用意ください。

5.5mm(外径) × 2.1mm(内径)

プラグ



配線記号



ジャック



② I/Oケーブルの接続


入出力コネクタへI/Oケーブルを接続します。

※カチッと音がするのが正常な勘合です。

接続前



接続後



注意

コネクタを外す場合は、電線を引っ張らずにコネクタ部分を持って抜いてください。

無理に引っ張ると、断線する可能性があります。


③ SiOネットワークケーブルの接続

SiONetworkコネクタへSiOネットワークケーブルを接続します。

※カチッと音がするのが正常な場合です。



■ ■ 3. 5 設定について ■ ■



3. 5. 1 RUNスイッチ

RUNスイッチを操作し、プログラムの実行／停止を行います。


スイッチをRUN（右側）することでプログラムを実行し、左側で停止します。

停止時、出力はすべてOFFになります。

MiOが停止中は、ネットワーク上の全てのスレーブが停止します。

■ ■ 3. 6 入出力について ■ ■

3. 6. 1 入出力コネクタ



ピンNo.	入出力	信号名
1	—	0V
2	出力	OUT2
3	出力	OUT1
4	入力	IN2
5	入力	IN1
6	—	24V (出力)

*24V・0V は、それぞれコントローラ内部で電源入力の 24V・0V に接続されています。
24V はコントローラから出力されます。外部から 24V 供給しないでください。


コネクタ コントローラ側：S 6 B-XH-A <JST>

ケーブル側：ハウジング：XHP-6<JST>

コンタクト：SXH-001T-P0.6<JST>

オプションにて I/O ケーブルを用意しております。


型式：XAR-038 ケーブル長：150mm



ピンNo.	信号名	線色
1	0V	アオ
2	OUT2	ミドリ
3	OUT1	キ
4	IN2	オレンジ
5	IN1	アカ
6	24V (出力)	チャ

3. 6. 2 入力回路仕様

項 目	仕 様
入力点数	2 点
入力電圧	DC24V $\pm$ 10%
入力電流	約 7mA/DC24V
絶縁方式	非絶縁




外部に無接点回路を接続される場合、スイッチOFF時の1点当たりの漏洩電流は1mA以下として下さい。

機械式接点（リレー、スイッチ等）をご使用の際は、サイクルタイムなどから寿命をご考慮ください。また、接点が微小電流用の物をご使用下さい。

3. 6. 3 出力回路仕様

項 目	仕 様
出力点数	2 点
負荷電圧	DC24V $\pm$ 10%
最大負荷電流	100mA/1 点
絶縁方式	非絶縁



本出力素子は、負荷短絡もしくは定格以上の電流が流れた場合は、内部回路が破損します。リレー等の誘導負荷を接続される場合は、リレーの負荷電流をご確認の上ご使用下さい。また、コイルに逆起電力吸収用ダイオードを必ず接続して下さい。

■ ■ 3. 7 Ethernet 通信について ■ ■

P CなどのEthernet 対応機器から、M i Oネットワーク上のコントローラの入出力状態を読み出すことができます。

また、M i Oプログラムで使用できるEther フラグの制御を行うことができます。

M i Oコントローラは、T C Pサーバとして動作します。

接続先をクライアントに設定して使用ください。

詳細は「MiO Ethernet 通信取扱説明書」を参照ください。

3. 7. 1 通信仕様

項目	内容
チャンネル数	1チャンネル
通信速度	10 Mbps および 100 Mbps
通信方式	全二重通信および半二重通信

3. 7. 2 設定項目

M i O - P r o g r a m m e r からM i OコントローラのI Pアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ポートN o、タイムアウト設定を登録します。

I Pアドレスの取得方法を自動／手動どちらかを登録します。

3. 7. 3 Ethernet ケーブルの接続

Ethernet コネクタへEthernet ケーブルを接続します。

※カチッと音がするのが正常な勘合です。




3. 7. 4 I o T - M o n i t o r について

M i O と P C を連携しデータ収集やP Cからの制御等を行うことができる
W i n d o w s 用ソフトウェアです。

弊社W e b サイトよりダウンロードして無償でご利用いただけます。

<https://fa.sus.co.jp/products/sio/software/>

IoT-Monitor の詳細は『IoT-Monitor 取扱説明書』をご参照ください。




4. S i Oコントローラ

S i Oコントローラの各部の名称を記載します。

その他、入出力回路仕様やサイクルタイムに関しては、S i Oコントローラ取扱説明書をご参照ください。


■ ■ 4. 1 各部の名称 ■ ■

4. 1. 1 S i O-N 1




番号	名 称	用 途
①	電源コネクタ	DC 24 V入力 ACアダプタを接続します ※電源コネクタ以外から電源供給を行わないでください
②	電源 LED (緑)	電源ON時に点灯します
③	RUNスイッチ	プログラムを実行するときはRUN (右側) します
④	RUN LED (緑)	RUN時に点灯します
⑤	入力コネクタ	入力用のコネクタです (e-CON (4極) × 8入力)
⑥	出力コネクタ	出力用のコネクタです (e-CON (3極) × 8出力)
⑦	IN LED (赤)	入力信号がON時に点灯します (IN1～8)
⑧	OUT LED (緑)	出力信号がON時に点灯します (OUT1～8)
⑨	USBコネクタ	USBケーブルを接続します (MicroB USB2.0)
⑩	T1	タイマー1を設定します
⑪	T2	タイマー2を設定します
⑫	アース用端子	M3×4ネジでアースを接続してください
⑬	GF取付ツメ	GF (N) 取り付け用のツメです
⑭	IDスイッチ	S i OのIDを指定します。 S i Oネットワークでは1～8使用。
⑮	S i Oネットワークコネクタ a	S i Oネットワークケーブルを接続します。
⑯	S i Oネットワークコネクタ b	S i Oネットワークケーブルを接続します。
⑰	S i OネットワークLED (赤)	S i Oネットワーク通信中に点滅します。

4. 1. 2 S i O-N3/S i O-N3 PNP




番号	名 称	用 途
①	電源コネクタ	DC 24 V入力 ACアダプタを接続します ※電源コネクタ以外から電源供給を行わないでください
②	電源 LED (白)	電源ON時に点灯します
③	RUNスイッチ	プログラムを実行するときはRUN (右側) します
④	RUN LED (青)	RUN時に点灯します
⑤	入力コネクタ	入力用のコネクタです (e-CON (4 極) × 16 入力)
⑥	出力コネクタ	出力用のコネクタです (e-CON (3 極) × 16 出力)
⑦	I N LED (赤)	入力信号がON時に点灯します (I N 1 ~ 16)
⑧	O U T LED (緑)	出力信号がON時に点灯します (O U T 1 ~ 16)
⑨	U S Bコネクタ	U S Bケーブルを接続します (MicroB USB2.0)
⑩	T 1	タイマー1を設定します
⑪	T 2	タイマー2を設定します
⑫	アース用端子	M3 × 4 ネジでアースを接続してください
⑬	G F 取付ツメ	G F (N) 取り付け用のツメです
⑭	I Dスイッチ	S i OのIDを指定します。 S i Oネットワークでは1 ~ 8 使用。
⑮	S i Oネットワーク コネクタ a	S i Oネットワークケーブルを接続します。
⑯	S i Oネットワーク コネクタ b	S i Oネットワークケーブルを接続します。
⑰	S i Oネットワーク LED (赤)	S i Oネットワーク通信中に点滅します。

4. 1. 3 S i O - N 1 R 2



番号	名 称	用 途
①	電源コネクタ	DC 24 V入力 ACアダプタを接続します ※電源コネクタ以外から電源供給を行わないでください
②	電源 LED (白)	電源ON時に点灯します
③	RUNスイッチ	プログラムを実行するときはRUN (右側) します
④	RUN LED (青)	RUN時に点灯します
⑤	入力コネクタ	入力用のコネクタです (e-CON (4 極) × 8 入力)
⑥	出力コネクタ	出力用のコネクタです (e-CON (3 極) × 8 出力)
⑦	IN LED (赤)	入力信号がON時に点灯します (IN 1 ~ 8)
⑧	OUT LED (緑)	出力信号がON時に点灯します (OUT 1 ~ 8)
⑨	USBコネクタ	USBケーブルを接続します (MicroB USB2.0)
⑩	T 1	タイマー1を設定します
⑪	T 2	タイマー2を設定します
⑫	アース用端子	M3 × 4 ネジでアースを接続してください
⑬	GF 取付ツメ	GF (N) 取り付け用のツメです
⑭	IDスイッチ	SiOのIDを指定します。 SiOネットワークでは1 ~ 8 使用。
⑮	SiOネットワーク コネクタ a	SiOネットワークケーブルを接続します
⑯	SiOネットワーク コネクタ b	SiOネットワークケーブルを接続します
⑰	SiOネットワーク LED (赤)	SiOネットワーク通信中に点滅します。

4. 1. 4 S i O - N 1 T B



番号	名 称	用 途
①	電源用端子台	電源用の端子台です。DC 24 V 入力を端子台に配線します。詳細は「3. 3. 2 コントローラへの配線」をご参照ください。
②	電源 LED (白)	電源 ON 時に点灯します
③	RUN LED (青)	RUN 時に点灯します
④	RUN スイッチ	プログラムを実行するときは RUN (右側) します
⑤	IN LED (赤)	入力信号が ON 時に点灯します (IN 1 ~ 8)
⑥	OUT LED (緑)	出力信号が ON 時に点灯します (OUT 1 ~ 8)
⑦	入出力用端子台	入出力用の端子台です。入力、出力、0 V、24 V の電線挿入孔があります。
⑧	T 1	タイマー 1 を設定します
⑨	T 2	タイマー 2 を設定します
⑩	USB コネクタ	USB ケーブルを接続します (MicroB USB2.0)
⑪	GF 取付ツメ	GF (N) 取り付け用のツメです
⑫	アース用端子	M3 × 4 ネジでアースを接続してください
⑬	ID スイッチ	※単体構成では使用しません
⑭	485 通信コネクタ a	※単体構成では使用しません
⑮	485 通信コネクタ b	※単体構成では使用しません

5. MiO-Programmer

MiO-Programmer は、プログラムを設定することが可能です。

弊社Webサイトよりダウンロードして無償でご利用いただけます。

<https://fa.sus.co.jp/products/sio/>

※PCとの通信にはUSBケーブル（MicroB USB2.0）が必要です。

対応OS等の使用環境、操作方法は弊社WebサイトおよびMiO-Programmerの取扱説明書でご確認をお願いします。

【主な機能】

①プログラム編集

出力のONする条件を設定します。


編集したプログラムは、ファイル保存、印刷等することができます。

②入出力状態の確認

入出力の状態を表示します。

③コントローラから読み込み、コントローラへ登録

プログラムの読み込み、登録を行います。



MiO-Programmer 画面

6. S i O－X／M i Oタッチパネル

S i O－X／M i Oタッチパネルは、S i Oネットワークに接続し、スイッチ操作やデータ表示などを行います。

ネットワーク内のM i O、S i Oの状態を表示することができます。

操作方法はS i O－X／M i Oタッチパネルの取扱説明書でご確認をお願いします。

【主な機能】

①入出力状態の確認

入出力の状態を表示します。

②T PフラグのON／OFF

タッチパネルのスイッチ状態をM i Oに送信します。


T PフラグはM i Oのプログラム条件で使用することができます。

③タイマ、カウンタ値の確認

タイマ、カウンタの値を表示します。

【接続】

S i Oネットワークに接続して使用します。



項目	仕様
型式	S i O－X／M i Oタッチパネル
アイテムNo,	S U C－1 0 2 1
電源電圧	2 4 V
最大消費電力	6 W
ケーブル長	2 m
重量	約 1 2 0 0 g

※ ご注意

- M i Oのバージョンをご確認ください。
S i O－X／M i Oタッチパネルは M i O Ver. 1. 5 0以上で使用可能です。
- 他の機種へは接続しないでください。
S i O－X／M i Oタッチパネルは、S i Oネットワーク専用に設計されています。
M i O、S i O－N x、S i O－X以外の機器へは接続しないでください。
- M i Oとタッチパネルの通信は1 0 0 m s e c間隔になります。
- タッチパネルの電源をONした上でM i Oの電源をONするようにして下さい。

7. オプション

MiOコントローラ、SiOコントローラに対応したオプションを多数ご用意しております。
(各種ケーブル、コネクタ単品、入出力機器など)

※入出力オプションは、SiO-N3PNPでは使用できません。

詳細は、下記当社ホームページを参照ください。

当社ホームページ <https://fa.sus.co.jp/products/sio/>

製品一覧 → SiO → 接続対応機器

The screenshot shows the SUS Corporation website. The top navigation bar includes 'HOME', '製品一覧' (Product List), 'ダウンロード 資料請求' (Download Request Materials), and 'お問い合わせ' (Contact Us). The main banner features the 'FA' logo and the text 'アルミを進化させるSUS FACTORY AUTOMATION'. Below the banner, there is a section for 'SIO シンプル I/O コントローラ' (Simple I/O Controller) with images of the device. A red box highlights the breadcrumb navigation: 'HOME > 製品一覧 > SiO > 接続対応機器'. Below this, there is a list of links: 'カタログ・CADデータ', '各種ソフトウェア・取扱説明書', '使用事例', 'SiO動画', 'SiOt動画', '接続対応機器' (highlighted with a red box), 'キット', 'SiOサポート：お問合せフォーム', 'お客様の声', and 'テクニカルデータ'. A list of checked options is shown: '入力機器(機器→SiO)', '出力機器(SiO→機器)', '延長ケーブル', '入力集約/出力集約', '入出力接続', 'コネクタ単品', 'オプション品', 'SiOカバー', 'SiO3.2 専用オプション品', and 'カメラシステム'. The '接続対応機器' (Connection Compatible Devices) section is highlighted with a grey background. Below it, a warning box states 'e-CONオプション使用時の注意' (Caution when using e-CON option). The '入力機器 (機器→SiO)' (Input Devices (Device to SiO)) section is highlighted with a grey background. It lists three types of switch boxes: 'スイッチボックス(1点)' (1-point switch box), 'スイッチボックス(1点/照明)' (1-point/illumination switch box), and 'スイッチボックス(1点)' (1-point switch box). Each type is accompanied by an image of the device.

改版履歴

版	年 月 日	内 容	変更ページ
1.0	'19/05/30	第 1 版 制定	
1.1	'19/10/29	外形寸法図修正	3-1
1.2	'20/09/30	SiO-N3、SiO-N3PNP 追加	4-2
1.3	'20/11/13	I/O ケーブル追加	3-8
1.4	'21/01/29	使用環境 更新	3-1
1.5	'21/03/17	USB 通信後の注意事項追加	2-6
1.6	'21/09/28	MiO タッチパネル追加 DHCP 機能追加 注意書き 追記	6-1 3-10 1-2
1.7	'22/02/01	注意書き 追記	2-10
1.8	'22/02/02	Ether 通信の設定項目 更新 Iot-Programmer の説明 追加	3-10 3-11
1.9	'23/01/11	232C 通信用コネクタ廃止に伴う本体画像の更新 SiO-N1 R2 追加	3-1, 2 4-3
2.0	'23/07/31	サイクルタイム 誤記修正 タッチパネル通信間隔 追記	3-4 6-1
2.1	'25/01/31	MiOVer2.00 追加 SiO-N1 TB 追加 SiO-X/MiO タッチパネル追加	2-11 4-4 6-1
2.2	'25/04/17	タッチパネルの注意事項 追記	6-1